МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский — **«26» сентября 2019 г.**
(место составления акта) — (дата составления акта)
«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 214

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский ул. Алеутская, 1 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 214 от «29» августа 2019 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«13» сентября 2019г.
с «14» час. «30» мин. до «16» час. «30» мин. Продолжительность «02» часа «00» мин.
«26» сентября 2019г.
с «09» час. «30» мин. до «10» час. «00» мин. Продолжительность «00» часа «30» мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» часа «30» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по г. Петропавловску-Камчатскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен (ы)**: 15 час. 30 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)
«04» сентября 2019 г.
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБУДО «Центр внешкольной работы» Масалитина Александра Викторовна.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**
-

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствуют расчеты определяющие к какой именно категории **В** относится складское и производственные помещения в здании по пожарной и взрывопожарной опасности. В соответствии со статьей 27 Федерального закона Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; категория В подразделяется на В1, В2, В3, В4.	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
2.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (сквозное отверстие, в стене, в месте прокладки коммуникаций между помещениями электрощитовой и коридором, сквозное отверстие в перекрытии цокольного этажа в помещении прачечной)	п. 22 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
3.	На объекте защиты пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильников.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
4.	Электрические провода питания АУПС, шлейфы пожарной сигнализации не соответствующего вида исполнения и способа прокладки	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной

		требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3, п.13.15.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	внешкольной работы»
5.	На объекте защиты речевые оповещатели установлены на расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
6.	Соединительные линии в СОУЭ не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
7.	В здании выполнена параллельная прокладка проводов и шлейфов АПС с напряжением до 60В, на расстоянии до силовых осветительных кабелей менее 0,5 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
8.	В кабинете прикладного творчества установлена комбинация пожарных извещателей (тепловой и дымовой)	п. 1. ч. 2 ст. 1 ч. 1ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.2 п. 13.1.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

		Нормы и правила проектирования	
9.	На путях эвакуации отсутствуют ручные пожарные извещатели	п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
10.	Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход» (каб № 24, каб. 15)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
11.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
12.	В кабинете № 11 отсутствуют пожарные извещатели	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13..3.2 13.3.3, приложение А п. А4 табл. А1 п. 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
13.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 107 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

		7.105 СП 52.13130.2011	
14.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3, требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (кладовая № 1, № 2, складские помещения в кабинетах № 12, № 13(класс хореографии), № 14, № 15, № 24, № 31,)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

Приборы и инструменты: рулетка измерительная «UM5M».

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**
  - **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание № 214/1/1 от 26 .09.2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«26» сентября 2019 г.

М.П.*

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

_____

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » сентября 2019 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов _____