МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 214/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Петропавловск-Камчатский ул. Алеутская, 1 а

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 214 от «29» августа 2019 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 30 мин. «13» сентября 2019 г. по 16 ч. 30 мин. «13» сентября 2019 г., в период с 09 ч. 30 мин. «26» сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «26» сентября 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБУДО «Центр внешкольной работы», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, 1 а.

проверку проводили:
Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич,

совместно с: и.о. директора МБУДО «Центр внешкольной работы» Масалитина Александра Викторовна,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	**Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения**	**Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены**	**Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности**	**Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)**
1.	2.	3.	4.	5.
1. 214/1/1	Произвести расчеты определяющие к какой именно категории **В** относится складское и производственные помещения в здании детского сада расположенные в	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О	01.09.2020 г.	

	цокольном этаже по пожарной и взрывопожарной опасности. В соответствии со статьей 27 Федерального закона Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; категория В подразделяется на В1, В2, В3, В4.	противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
2. 214/1/1	Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (сквозное отверстие, в стене, в месте прокладки коммуникаций между помещениями электрощитовой и коридором, сквозное отверстие в перекрытии цокольного этажа в помещении прачечной)	п. 22 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»	01.09.2020 г.	
3. 214/1/1	На объекте защиты пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	01.09.2020 г.	
4. 214/1/1	Электрические провода питания АУПС, шлейфы пожарной сигнализации выполнить соответствующим видом исполнения и способом прокладки	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3, п.13.15.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной	01.09.2020 г.	

		защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»		
5. 214/1/1.	На объекте защиты речевые оповещатели установить на расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020 г.	
6. 214/1/1	Соединительные линии в СОУЭ обеспечить системой автоматического контроля их работоспособности.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020 г.	
7. 214/1/1	В здании выполнить параллельную прокладку проводов и шлейфов АПС с напряжением до 60В, на расстоянии до силовых осветительных кабелей не менее 0,5 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2020 г.	
8. 214/1/1	В кабинете прикладного творчества не допускать установки комбинации пожарных извещателей (тепловой и дымовой)	п. 1. ч. 2 ст. 1 ч. 1ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.2 п. 13.1.4 СП	01.09.2020 г.	

		5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		
9. 214/1/1	На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели	п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020 г.	
10. 214/1/1	Над эвакуационными выходами установить световые оповещатели «Выход» (каб № 24, каб. 15)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020 г.	
11. 214/1/1	Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»	01.09.2020 г.	
12. 214/1/1	В кабинете № 11 установить пожарные извещатели	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13..3.2 13.3.3, приложение А п. А4 табл. А1 п. 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	01.09.2020 г.	

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
13. 214/1/1	Обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 107 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.105 СП 52.13130.2011	01.09.2020 г.	
14. 214/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (кладовая № 1, № 2, складские помещения в кабинетах № 12, № 13(класс хореографии), № 14, № 15, № 24, № 31,)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

_____
(подпись)

«26» сентября 2019 г.

М.П.

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич.

Предписание для исполнения получил:

Гогунова Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» сентября 2019 г.

_____
(подпись)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов _____